Numer zapytania	Z6/12096/1
Tytuł zapytania	Wymiana chłodnic w komorze nr 2 w bud D19 - Zakład Polfa Tarchomin ul. Fleminga 2, Warszawa
Kupiec prowadzący:	Odolak, Arkadiusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Odolak, Arkadiusz
Data złożenia:	2026-11-20 12:36:14
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-11-20 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-11-24 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-11-23 10:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

W obecnej chwili komora nr 2 chłodzona jest przez układ chłodniczy oparty o sprężarkę firmy BOCK typ HG4/385-4S zlokalizowaną w sąsiednim pomieszczeniu, skraplacz zamontowany na ścianie zewnętrznej oraz dwie chłodnice wentylatorowe zamontowane na ścianie w komorze na wysokości powyżej 5m. Układ pracuje na czynniku R404a w ilości 28kg. Stwierdzono nieszczelność chłodnic w wielu punktach na wymiennikach i ubytek czynnika. W ramach zlecenia dostawca dostarczy i wymieni chłodnice na takie same lub odpowiedniki, obecnie zamontowane są firmy Alfa Laval typ CUBIC 57ES.

W ramach naprawy przewiduje się przeprowadzenie retrofitu czyli wymianę czynnika chłodniczego R404a na R449a z utylizacji obecnego w ilości ok15kg. Wiązać się to będzie z wymianą armatury zaworów rozprężnych, filtrów, odwadniacza, uszczelek w sprężarce i oleju. Wykonawca zapewni wszelkie inne materiały oraz sprzęt potrzebny do realizacji zlecenia.

Poniżej zakres przewidzianych prac:

■ Odessanie pozostałości czynnika chłodniczego R404a z instalacji
■ Zważenie odessanego czynnika i oddanie do utylizacji
■ Demontaż dwóch chłodnic 3-wentylatorówoych prod. Alfa Laval
■ Dostawa oraz montaż dwóch nowych chłodnic lub o równoważnych parametrach technicznych z elektrycznym odszranianiem oraz 3 wentylatorami, w miejscu wcześniej zdemontowanych urządzeń.
■ Podłączenie chłodnicze oraz elektryczne nowych urządzeń
■ Wykonanie azotowej próby szczelności układu
■ Uzupełnienie oleju w ilości ok 1 l do sprężarki
■ Wykonanie próżni układu chłodniczego
■ Napełnienie układu czynnikiem chłodniczym R449a w ilości ok 30 kg
■ Uruchomienie układu oraz sprawdzenie poprawności działania systemu.
■ Wykonanie kontroli szczelności układu.
■ Wykonanie końcowej kontroli szczelności układu min 24h a nie później niż 30 dni po wykonaniu naprawy
W ramach retrofitu:
• Wymiana oleju w sprężarce – 1 kpl.
• Wymiana filtra odwadniacza – 1 szt.
• Wymiana uszczelnień w sprężarce – 1 kpl.
• Wymiana zaworów rozprężnych Danfoss – 2 kpl.
Gwarancja na wykonane prace, dostarczone urządzenia i elementy instalacji min. 12 msc.

Ze względu na użytkowanie komory, także w trakcie prac, przed ich rozpoczęciem zostanie ustalony termin rozpoczęcia i harmonogram prac. Termin wykonania 2 tyg. od otrzymania zlecenia. Termin może być wydłużony w przypadku niedostępności do komory.

Płatność nastąpi po odbiorze prac potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony Zleceniodacy po zakończeniu wszystkich czynności w tym końcowej kontroli szczelności.

Przewidywany termin składania ofert wynosi 3 dni od pojawienia się ogłoszenia. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna.

W przypadku wizji lokalnej bardzo proszę o kontakt: Robert Wrzosek tel. 690-445-937

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wymiana chłodnic i retrofit układu		1	szt.	Usługi utrzymania ruchu

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie