Numer zapytania	Z148/3878/1
Tytuł zapytania	Przegląd stacji wody PW w budynku D33
Kupiec prowadzący:	Kosch-Hrabańska, Joanna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-01-16 08:11:31
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-01-16 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-01-23 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-01-19 09:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

Przeprowadzenie okresowego przeglądu stacji wody PW CM System w budynku D33

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. z siedzibą w (03-176) Warszawie, przy ul. A. Fleminga 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027471, NIP: 525-000-05-64, REGON:

010721743.

ROZDZIAŁ II. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

1. W niniejszym postępowaniu n ie s to s u je s ię przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia kilku etapów postępowania przed wyborem

najkorzystniejszej oferty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia oferty w całości, albo w części bądź do jej odrzucenia, jak również prawo do zmiany warunków przeprowadzania procesu zakupowego, przerwania lub anulowania procesu zakupowego bez podania przyczyn. W takim wypadku Oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. W przypadku zmiany warunków przeprowadzania procesu

zakupowego, przerwania lub jego anulowania, Oferenci zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy.

4. Ostateczna akceptacja oferty będzie miała postać Umowy pomiędzy Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"

SA i Oferentem.

5. Oferent jest zobowiązany do zachowania poufności otrzymanych informacji, materiałów i dokumentów dotyczących Zapytania Ofertowego i Zamawiającego, otrzymanych w związku z udziałem w procesie ofertowym, w szczególności stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Nr KRS 0000027471

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 525-000-05-64

Kapitał zakładowy 184 913 610,00 zł

Kapitał wpłacony 184 913 610,00 zł

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przeprowadzenie okresowego przeglądu stacji wody PW CM System w budynku D33

1. Przegląd systemu generacji wody PW w budynku D33 obejmuje:

- sprawdzenie parametrów roboczych instalacji zarejestrowanych od ostatniego przeglądu,
- dokonanie wymaganych regulacji parametrów roboczych,
- sprawdzenie stanu połączeń hydraulicznych,
- sprawdzenie stanu technicznego urządzeń pomiarowych,
- sprawdzenie stanu technicznego urządzeń wykonawczych,
- sprawdzenie stanu połączeń pneumatycznych,
- sprawdzenie stanu i funkcjonowania falowników oraz układu regulacji wydajności pomp,
- sprawdzenie stanu i działania wyłączników głównych i awaryjnych,
- sprawdzenie stanu rur osłonowych sterylizatora UV,
- sprawdzenie stanu filtra oddechowego
- sprawdzenie stanu i działania wyłączników głównych i awaryjnych,
- sprawdzenie stanu przewodów uziemiających i skuteczności uziemienia,
- sprawdzenie stanu złoża w zmiękczaczu (i w razie potrzeby wymiana),

– sprawdzenie stanu membran RO,

1. Wkład filtra wraz z wymianą FR01 – 30CHT-5-6FN-S
2. Wkład filtra wraz z wymianą FR11 – 30CHT-1-6FN-S
3. Wkład filtra wraz z wymianą FR12 – 30CHT-045-6-FN-S
4. Wkład filtra oddechowego wraz z wymianą AF11 – TETPOR ZHFT/1C-S
5. Filtr powietrza AF12 – ZEMTA-020-TT-AN3
6. Płukanie i sanityzacja membran osmotycznych
7. Promiennik lampy UV 01 wraz z wymianą (chlorowy)

Wynik zrealizowanej usługi:

- Protokół z przeprowadzonego przeglądu

- Certyfikaty dla filtrów

- Wydruk parametrów z przeprowadzonej sanityzacji

- Certyfikat dla lampy UV

ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Planowany **termin realizacji zamówienia: 31.01.2024**

Miejsce realizacji:

TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA” SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa

Budynek D-33

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW

Oferenci biorący udział w postępowaniu powinni:

1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek

ich posiadania

2. Załączyć Ofertę na usługi wymienione w **Rozdziale III** niniejszego dokumentu wraz z potwierdzonym terminem wykonania prac.

ROZDZIAŁ VI. SPOSÓB KONTAKTU ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI

1. Postępowanie ofertowe prowadzone jest za pośrednictwem platformy Logintrade (Platforma).

2. Kupcem odpowiedzialnym za proces ofertowy jest Joanna Kosch-Hrabańska.

4. Wszelkie pytania dotyczące technicznej części postępowania należy kierować w terminie wskazanych w

Zapytaniu Ofertowym do:

Marka Krosnowskiego (marek.krosnowski@tzf.pl)

lub Jerzego Ciesielskiego (jerzy.ciesielski@tzf.pl)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	RFQ- Przegląd stacji wody D33.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przegląd stacji wody PW w budynku D33		1	szt.	Usługi serwisowe maszyn i urządzeń

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce wykonania usługi: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie